

СОГЛАСОВАНО
Председатель комиссии по
обследованию и паспортизации
Дуликова И.Л.
« 24 » 12 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СОШ № 377
Валеева Ж.В.
« 24 » 12 2019 г.



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.

1. Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 198303, Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 107, корпус 4, лит. А.

2. **Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):** реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования; присмотр и уход; коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся.

3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, 4 этажа, 6528,5 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 15056,0 кв.м.
- год постройки здания: 1983, год последнего капитального ремонта: нет.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование):
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 377 Кировского района Санкт-Петербурга.

Адрес места нахождения организации: 198303, Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 107, корпус 4, лит. А.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная):
государственная

Административно-территориальная подведомственность
(федеральная, региональная, муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: администрация Кировского района Санкт-Петербурга.
198095, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 18.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей

Плановая мощность (посещаемость количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 1130 чел./день.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): при необходимости самостоятельного передвижения на объекте будет предоставлен работник объекта, при необходимости услуга будет предоставлена по месту жительства или в дистанционном режиме.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): все

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (в наличии/отсутствует)
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует
2	сменные кресла-коляски	отсутствует
3	адаптированные лифты	отсутствует

4	поручни	отсутствует
5	пандусы	отсутствует
6	подъемные платформы (аппарели)	отсутствует
7	раздвижные двери	отсутствует
8	доступные входные группы	отсутствует
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствует
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	в наличии
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствует
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	в наличии
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует
14	иные	отсутствует

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении
----------	--	--

		условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	в наличии
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	в наличии
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	в наличии
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	в наличии
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствует
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствует
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее	в наличии

	специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	отсутствует
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует
12	иные	отсутствует

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)
1	Пути движения к объекту	Отсутствуют.
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	1. Установка на основных путях движения тактильной направляющей полосы с высотой рисунка не более 0,025 м.
3	Вход (входы) в здание	2. Оборудовать вход на участок элементами информации об объекте (кнопка вызова персонала). 3. Установить при входе в здание информационную мнемосхему (тактильную схему движения) для инвалидов по зрению, отображающую информацию о помещениях в здании, не мешающую основному потоку посетителей, с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м.

		<p>4. Предусмотреть наружную лестницу, доступную для МГН, с шириной лестничного марша не менее 1,35 м. Ширина ступеней должна составлять от 0,35 до 0,4 м, высота ступеней - от 0,12 до 0,15 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.</p> <p>5. Оснастить наружную лестницу (а также все перепады высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м) с обеих сторон поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), в детских дошкольных учреждениях должен - дополнительно на высоте 0,5 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м). Поручни должны быть непрерывными по всей длине и иметь не травмирующее завершение.</p> <p>6. Предусмотреть дополнительные разделительные поручни при ширине марша лестницы 4,0 м и более</p> <p>7. Выделить краевые ступени лестничного марша цветом или фактурой, предусмотреть перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м.</p> <p>8. Продублировать наружную лестницу пандусом с уклоном не более 1:20 (5%).</p> <p>9. Оснастить пандус с обеих сторон ограждениями с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м). Поручни должны быть непрерывными по всей длине и иметь не травмирующее завершение, концы поручней пандуса должны быть скруглены и соединены между собой, расстояние между поручнями пандуса должно быть в пределах 0,9 - 1,0 м. При</p>
--	--	--

		<p>ширине лестниц более 4 м следует дополнительно предусматривать разделительные поручни. Установить колесоотбойные устройства высотой 0,1 м на промежуточных площадках и на съезде. Предусмотреть в верхнем и нижнем окончаниях пандуса свободную зону размером не менее 1,5 x 1,5 м.</p> <p>10. Обеспечить устройство нескользкой поверхности пандуса, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.</p> <p>11. Оборудовать полотно входных дверей, доступной для МГН, смотровой панелью. Ширина входных дверей должна составлять не менее 1,2 м. Высота порога не должна превышать 0,014 м.</p>
4	<p>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)</p>	<p>12. Оснастить участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей тактильными предупреждающими указателями и/или контрастно окрашенной поверхностью</p> <p>13. Обеспечить контрастное сочетание цветов применяемого оборудования (дверь-стена-ручка)</p> <p>14. Применить различный по цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними. Выполнить тактильные напольные указатели перед лестницами.</p> <p>15. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотреть рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.</p> <p>16. Обеспечить выделение верхних и нижних ступеней маршей эвакуационных лестниц контрастным цветом или фактурой (с применением тактильных предупредительных указателей), выделение кромок ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации краской, светящейся в темноте, или световыми лентами.</p>

		<p>17. Продублировать информирующие обозначения помещений внутри здания рельефными знаками, разместив их рядом с дверьми со стороны дверной ручки на высоте от 1,3 до 1,4 м.</p> <p>18. Предусмотреть на основных путях движения тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м.</p>
5	Зона целевого назначения здания	19. Оборудовать помещения прибором усиления звука для посетителей с дефектами слуха.
6	Санитарно-гигиенические помещения	<p>20. Оборудовать в уборной не менее одной кабины, доступной для МГН. Ширина доступной кабины должна быть не менее 1,65 м, глубина - не менее 1,8 м (универсальная кабина должна иметь ширину не менее 2,2 м, глубину - не менее 2,25 м), ширина двери должна - не менее 0,9 м. В кабине рядом с унитазом должно быть предусмотрено пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также опорные поручни, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине обеспечить свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Предусмотреть установку откидных опорных поручней. Применять унитазы, имеющие опору для спины. Раковина должна быть установлена на высоте не более 0,8 м от уровня пола и оборудоваться опорным поручнем. Нижний край зеркала и электрического прибора для сушки рук, держателя туалетной бумаги должен быть установлен на высоте не выше 0,8 м от пола, а крючки или вешалки - не выше 1,3 м от пола.</p> <p>21. Оснастить кабину водопроводным краном с рычажной рукояткой и термостатом.</p> <p>22. Обеспечить контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.).</p> <p>23. Оборудовать кабину системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)</p>

7	Система информации и связи (на всех зонах)	24. Установить звуковой информатор по типу телефона-автомата, которым могут пользоваться посетители с недостатками зрения, и текстофон для посетителей с дефектами слуха 25. Установка символов доступности.
8	Все зоны и участки	26. Назначить ответственных за соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения доступности для инвалидов, провести инструктирование ответственных за оказание помощи инвалидам. 27. Назначить ответственных за сопровождение инвалидов в здании образовательного учреждения. 28. Разместить информацию об условиях доступности для инвалидов услуг, предоставляемых в образовательном учреждении, на официальном сайте образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Период проведения работ: 2017-2020 годы, рамках исполнения: Плана мероприятий, обеспечивающих создание доступности объектов социальной инфраструктуры и Плана финансово-хозяйственной деятельности.

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата (наименование сайта, портала): _____

Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты от 01.08.2016.
2. Решения комиссии о включении объекта в районный план мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов государственного учреждения от 20.09.2016.

СОГЛАСОВАНО:

На заседании Комиссии по координации деятельности и контролю в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности Кировского района Санкт-Петербурга 20.09.2016 (выписка из Протокола прилагается) членами Комиссии:

Большаков Алексей Геннадьевич член общественной инспекции инвалидов при Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Центр технических средств реабилитации,

доступности городской среды, физической культуры инвалидов и хранения архивных документов»

Кузнецов Юрий
Васильевич

вице-президент Санкт-Петербургской Региональной общественной организации инвалидов за независимую жизнь ««Мы - вместе»

Мухортов Юрий
Серафимович

председатель Нарвской местной организации Санкт-Петербургской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»